



H1 - dle aktuální situace, obvykle min.: v chodníku 1000-1600 mm, ve vozovce 1500 mm, ve volném terénu 1000-1600 mm

H2 - min. 100 mm

POKUD JE STOKA VÝŠE NEŽ VODOVOD, MUSÍ BÝT STOKA ULOŽENA V CHRÁNIČCE PŘESAHUJÍCÍ VODOVOD MIN. 2,5 NA KAŽDOU STRANU.

zpracovatel a zodpovědný projektant		Ing.Zdeněk Hudec	Zdeněk Hudec s.r.o. IČO 24219614 Spojovací 180 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou	
datum	03.2014	kreslil Ing.Zdeněk Hudec		
akce	Košťálov a Libštát - kanalizace a ČOV, 3. etapa		měřítko	stupeň dokumentace
Křížení stoky s vodovody			číslo zakázky	rozsah přílohy
			12114	1A4
kraj	Liberecký	stavebník Svazek obcí Košťálov a Libštát	číslo přílohy	číslo soupravy
stav.úřad	Semily		5d	