



H1 - dle aktuální situace, obvykle min.: v chodníku 350 mm, ve vozovce 1000 mm, ve volném terénu 350 mm (kabely bez ochrany proti mechanickému poškození 700 mm)

H2 - min. 300 mm (do 10 kV) nebo min. 500 mm (nad 10 kV)

zpracovatel a zodpovědný projektant		Ing.Zdeněk Hudec	Zdeněk Hudec s.r.o.	
datum	03.2014	kreslil	Ing.Zdeněk Hudec	IČO 24219614 Spojovací 180 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
akce	Košťálov a Libštát - kanalizace a ČOV, 3. etapa		měřítko	stupeň dokumentace
Křížení stoky se silovými kabely			číslo zakázky	rozsah přílohy
			12114	1A4
kraj	Liberecký	stavebník	číslo přílohy	číslo soupravy
stav.úřad	Semily	Svazek obcí Košťálov a Libštát	5b	